


- LEGENDA:
- projektowana instalacja C.O. z rur stalowych ocynkowanych - zasilanie
  - projektowana instalacja C.T. z rur stalowych ocynkowanych - zasilanie
  - projektowana instalacja C.O. z rur stalowych ocynkowanych - powrót
  - projektowana instalacja C.T. z rur stalowych ocynkowanych - powrót
  - projektowany grzejnik stalowy płytowy z zasilaniem dolnym
  - CO1, CT1 - projektowany pion instalacji C.O. i C.T.
  - Projektowany zestaw zaworów podpiwnicznych:  
Przełotowy zawór regulacyjny z kryzą pomiarową - na zasilaniu  
Regulator różnicy ciśnienia - na powrocie
  - Kk - Projektowany Kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania + koncentryczny przewód powietrzno-spalowy do kotłów kondensacyjnych
  - Br - Projektowana belka rozdzielaczowa
  - ZCWU - Projektowany zasobnik CWU
  - NW1; NW2; NW3; NWDZ - Projektowane naczynie wzbiorcze
  - SUWK - Projektowana stacja uzdatniania wody kotłowej
  - Wp - Projektowany wymiennik płytowy
  - PC - Projektowana pompa ciepła
  - Ss - Projektowana studnia schładzająca z pompą zasilającą

Temat inwestycji:	"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej doziemnej gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG."				
Adres inwestycji:	woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2 Żytno, obr. ewid. 0007 Czechowiec dz. nr 2/1	Nr rys.	Skala:	Data:	
Inwestor i adres:	Gmina Żytno ul. Krótka 4, 97-532 Żytno	S - 3	1:100	VIII 2019	
Rysunek:	Rzut parteru - instalacja C.O., C.T.	Branża: S	Etap: PB	Format: 420x594	
Projektant b. sanitarna:	mgr inż. Dariusz Staszczuk	Nr uprawnień: LOD/3461/PWBS/17		Podpis:	
Sprawdzający b. sanitarna:	mgr inż. Roman Książnik	Nr uprawnień: LOD/1490/POOS/10		Podpis:	