


Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Materiał
1	Zbiornik 6700 litrów	1	stal - pokryty powłoką epoksydową
2	Zawór napętnienia	1	wg paszportu zbiornika
3	Plomba	1	wg paszportu zbiornika
4	Zawór bezpieczeństwa	1	wg paszportu zbiornika
5	Zawór poboru fazy ciekłej	1	wg paszportu zbiornika
6	Zawór poboru fazy gazowej	1	wg paszportu zbiornika
7	Manometr (0 - 25 bar)	1	wg paszportu zbiornika
8	Wskaźnik maks. napętnienia	1	wg paszportu zbiornika
9	Wskaźnik poziom. napętn.	1	wg paszportu zbiornika
10	Kotek rozpor. fundam. M12	4	wg paszportu zbiornika
11	Pas stalowy	2	stal
12	Złącz. POL 3/8"	1	mosiądz
13	Reduktor I stopnia	1	40 kg/h
14	Złącz. zacisk. 1/2"BSPT 10	2	mosiądz
15	Rura BPRCu ze spiralą	1	rura Cu 10x0,8 mm ze spiralą
16	Trójnik (blok) 15x6x15	1	mosiądz
17	Wspornik trójnika	1	stal
18	Zaślepka NPT 1/4"	1	Mosiądz/Stal
19	Nypel 1/2" - 3/4" ze stożkiem	1	stal - ocynkowana
20	Kłódka	2	
21	Taśma ostrzegawcza		stal
22	Rurociąg PE		50
23	Rura osłonowa Ø90	2	PE
24	Złącze PE/stal Ø50/40	2	stal - ocynkowana
25	Zawór kulowy 3/4" z/w ze stożkiem	1	stal - ocynkowana
26	Nypel 1/2" - 3/4"	1	stal - ocynkowana
27	Śrubunek 1/2" z/w	2	stal - ocynkowana
28	Reduktor II stopnia	1	15 kg/h (37-50 / 50-70 mBar) (ZIELONY / BRAZOWY)
29	Nypel 1/2"	1	stal - ocynkowana
30	Trójnik 1/2"	1	stal - ocynkowana
31	Zaślepka 1/2"	1	stal - ocynkowana
32	Szafka przyłączeniowa	1	stal
33	Kotki rozporowe M10x50	4	
34	Uchwyt uziomowy	2	bednarka ocynkowana
35	Bednarka	26	bednarka ocynkowana
36	Uchwyt krzyżowy b-b	2	stal - ocynkowana
37	Uchwyt krzyżowy b-u	1	stal - ocynkowana
38	Uziom pionowy	12	stal - pomiedziowana
39	Grot 5/8"	1	mosiądz
40	Złączka 5/8"	12	mosiądz
41	Studzienka	1	
42	Śruba M10x25	6	
43	Podkładka M10	12	
44	Nakrętka M10	6	
45	Gaśnica komplet	1	

Nazwa:

Instalacja zbiornikowa podziemna gazu płynnego o pojemności 1x6700 l.

Temat inwestycji:	"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej doziemnej gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG."				
Adres inwestycji:	woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2 Żytno, obr. ewid. 0007 Czechowiec , dz. nr ew. 2/1				
Inwestor i adres:	Gmina Żytno ul. Krótka 4, 97-532 Żytno	Nr rys. Sz - 4	Skala:	Data: VIII 2019	
Rysunek:	Armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na zbiorniku. Poj. 6700 l	Branża: S	Etap: PB	Format: A3	
Projektant b. sanitarna:	mgr inż. Dariusz Staszczuk	Nr uprawnień: LOD/3461/PWBS/17		Podpis:	
Sprawdzający b. sanitarna	mgr inż. Roman Książnik	Nr uprawnień: LOD/1490/POOS/10		Podpis:	