

Detal 19-Opaska wokół budynku

A

KONSTRUKCJA OPASKI

KOSTKA BETONOWA 60mm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ~4:1 50mm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA PIASEK 50mm

WARSTWA NOŚNA TŁUCZEŃ 16-31,5mm 100mm

