




WYKOP POD PRZYŁĄCZE GAZU PŁYNNEGO PROPAN




Średnica d gazociągu	Min. szerokość wykopu S min.
<63 mm	20cm
90 mm	25cm
125 mm	25cm
160 mm	30cm
200 mm	35cm
222 mm	40cm




- Warstwa uprawna



- Zasyпка gruntem rodzimym




- Ochronna warstwa piasku -
nadsypka min. 100 mm



- Warstwa wyrównawcza z piasku -
podsypka min. 50 mm



- Taśma ostrzegawcza

Temat inwestycji:	"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej doziemnej gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG."			
Adres inwestycji:	woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2 Żytno, obr. ewid. 0007 Czechowiec, dz. nr ew. 2/1			
Inwestor i adres:	Gmina Żytno ul. Krótka 4, 97-532 Żytno	Nr rys. Sz - 1	Skala: PW	Data: VIII 2019
Rysunek:	Wykop pod przyłącze gazu. Układ warstw. Poj. 6700 l	Branża: S	Etap: PW	Format: A4
Projektant b. sanitarna:	mgr inż. Dariusz Staszczuk	Nr uprawnień: LOD/3461/PWBS/17	Podpis:	
Sprawdzający b. sanitarna:	mgr inż. Roman Księżnik	Nr uprawnień: LOD/1490/POOS/10	Podpis:	