


Uziom wykonać z bednarki ocynkowanej 20x3.
Układać w wykopie na głębokości min. 0,6m.
Podłączyć do przeciwległych nóg zbiornika śruby.
Maksymalna rezystencja 10 omów.

Temat inwestycji:	"Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Silniczce wraz z budową szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej doziemnej gazu wraz z budową zbiornika gazu LPG."			
Adres inwestycji:	woj.: łódzkie, pow.: radomszczański, jed. ewid. 101214_2 Żytno, obr. ewid. 0027 Silniczka, dz. nr ew. 110/1			
Inwestor i adres:	Gmina Żytno ul. Krótka 4, 97-532 Żytno	Nr rys. Sz - 4	Skala:	Data: III 2019
Rysunek:	Uziom otokowy zbiornika z gazem	Branża: S	Etap: PB	Format: A3
Projektant b. sanitarna:	mgr inż. Dariusz Staszczuk	Nr uprawnień: LOD/3461/PWBS/17		Podpis:
Sprawdzający b. sanitarna:	mgr inż. Roman Księżnik	Nr uprawnień: LOD/1490/POOS/10		Podpis: