

pieczęć zamawiającego

**Notatka z przeprowadzonego badania/oceny rynku zamówienia o wartości  
od 5 000 do 15 000 euro**

Przedmiot zamówienia :

**Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy Żytno.**

Agregat prądotwórczy powinien spełniać następujące wymagania:

1. Agregat typu samojezdnego (z przyczepą).
2. Moc znamionowa agregatu mieszcząca się w przedziale 45 – 48 kW, prąd znamionowy min. 86 A.
3. Prądnica bezszczotkowa, synchroniczna z elektronicznym regulatorem napięcia AVR,
4. Agregat w obudowie wyciszonej, wyposażony w wyłączni awaryjny STOP.
5. Masa własna agregatu max. 1300 kg.
6. Rozruch elektryczny.
7. Gwarancja min. 24 miesiące, agregat powinien być objęty serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
8. Agregat wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 40KM, 1500 obr/min, chłodzony cieczą
9. Przyczepa do agregatu dwuosiowa, homologowana, zabezpieczona antykorozyjnie, dostosowana do wagi i gabarytu agregatu, wyposażona w zaczep kulowy.
10. **W formularzu ofertowym należy podać markę i model danego agregatu**
11. **PROSZE O PODANIE CEN NETTO I BRUTTO.**
12. Termin realizacji zamówienia – do 20.07.2018 r.
13. Dostawa agregatu do miejscowości Żytno ul. Krótką 4 wraz z przeszkoleniem dwóch pracowników z obsługi agregatu.
14. Informację dotyczącą ceny i parametrów uzyskano od następujących oferentów.

| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy  | Oferowana cena netto/brutto                                 |
|-----|--|---|
| 1   | PHU AGRO-MOC Zbigniew Pertkiewicz, Olendry Małe<br>28 98-200 Sieradz | Oferta odrzucona: nie spełnia punktu 2 zapytania ofertowego |
| 2   | P.H. LELM Leszek Wodziński, ul. Światowida 6<br>45-325 Opole         | Cena: 44300,00 / 54489,00 zł                                |


|    |  |   |
|----|--|---|
| 3  | FINCO ENERGIA Andrzej Mućka, ul. Kowalska 6<br>05-804 Pruszków       | <b>Cena : 39650,00 / 48769,50 zł</b>                        |
| 4  | FPH AKMEL, Wola Mielecka 369 c 39-300 Mielec                         | Cena : 51100,00 / 62853,00 zł                               |
| 5  | FPH AKMEL, Wola Mielecka 369 c 39-300 Mielec                         | Oferta odrzucona: nie spełnia punktu 2 zapytania ofertowego |
| 6  | SUMERA MOTOR Spółka Jawna, ul. Krakowska 5<br>34-120 Andrychów       | Cena: 43400,00 / 53382,00 zł                                |
| 7  | SUMERA MOTOR Spółka Jawna, ul. Krakowska 5 34-<br>120 Andrychów      | Oferta odrzucona: nie spełnia punktu 2 zapytania ofertowego |
| 8  | SUMERA MOTOR Spółka Jawna, ul. Krakowska 5 34-<br>120 Andrychów      | Cena: 39800,00 / 48954,00 zł                                |
| 9  | AGREGATY PEX-POOL PLUS, ul. Metalowców 35<br>39-200 Dębica           | Oferta odrzucona: nie spełnia punktu 2 zapytania ofertowego |
| 10 | PRAMAC Sp. Z o.o., ul. Krakowska 141-155 budynek F<br>50-428 Wrocław | Brak złożonej oferty  |

15. Informację uzyskano w dniu 19.06.2018 o godz. 14<sup>15</sup>.

16. Wybrano wykonawcę nr 3 - FINCO ENERGIA Andrzej Mućka, ul. Kowalska 6 05-804 Pruszków.

17. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – jest to najkorzystniejsza ważna złożona oferta.

18. Notatkę sporządził – Michał Bąkowski

  
 Łup W O J T A  
 mgr Mieczysław Łyskowski  
 SEKRETARZ GMINY