



p.p. 248 m n.p.m.				tr 110 °	
Rzędna terenu [m]	252,60	252,60	252,50		
Rzędna dna przewodu[m]	251,23	251,23	250,74		
Głębokość wykopu [m]	1,37	1,76	1,50		
Śred.m.t.spad.	PE110	14% PE110	3% PE110	3% PE110	
Odległość [m]	0,00	2,28	7,10	18,50	

Pracownia projektowa VITARO			
Rodzaj inwestycji	Budowa budynku ujęcia wody z obudową studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Skala 1:50
Adres	Dzielnica nr ewid. 272/1, obręb 0022		
Adres	Rozdziny podłaznej w miejscowości Rędziny		
Adres	gmina Żytno		
Adres	Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno		Data X.2010
Przedmiot rysunku	Przyłącze wodociągowe z budynku technicznego do sieci		Rys. A
Projektant			Podpis:
Asystent :			



p.p. 247 m n.p.m.			
Rzędna terenu [m]	252,20	252,20	
Rzędna dna przewodu[m]	251,28	251,28/ 250,74	
Głębokość wykopu [m]	0,92	0,92/1,46	
Średn.a.t.spad.			1% Stal 100
Odległość [m]	0,00	0,48	6,07

Pracownia projektowa VITARO			
Rodzaj inwestycji	Budowa budynku ujęcia wody z obudową studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Skala 1:50	
Adres	Działka nr ewid. 272/1, obrob 0022 Rędziny położonej w miejscowości Rędziny gmina Żytno		
Inwestor	Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno	Data X.2010	
Adres			
Przedmiot rysunku	Przyłącze wodociągowe ze studni do budynku	Rys. B	
Projektant			Podpis:
Asystent :			



p.p. 247 n n.p.m.

Rzędna terenu [m]	252,30	252,30	252,10	252,10	252,00
Rzędna dna przewodu [m]	251,06	251,06	251,28	251,29	251,35
Głębokość wykopu [m]	1,26		0,82	0,81	0,65
Średn.i.t.spad.					PVC 160
Długość [m]	0,00		22,25	22,75	31,00

Pracownia projektowa VITARO			
Rodzaj inwestycji	Budowa budynku ujęcia wody z obudową studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Skala 1:50	
Adres	Parcela nr ewa. 272/1, obręb 0022, miejscowości w miejscowości Rydzyna gmina Żytno		
Inwestor	Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno	Data 12.2010	
Przedmiot rysunku	Przyłącze kanalizacyjne do budynku technicznego	Rys. C	
Projektant		Podpis:	
Asystent :			