



LEGENDA:

-  rura oelonowa PCV fi 50mm
-  złącze kontrolne w obudowie
-  drut FeZn fi 8mm
-  złącze krzyżowe
-  uzłom otokowy FeZn 25x4mm

Pracownia projektowa VITARO		
Rodzaj inwestycji Adres	Budowa budynku ujęcia wody 97-532 Żytno, Rędziny,dz nr ew. 272/2 (obręb 0022-Rędziny)	Skala 1:50
Inwestor Adres	Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno	Data X.2010
Przedmiot rysunku	Rzut przyziemia	Nr rys. 4
Projektant		Podpis:
Asystent :		Podpis: