

**ZALĄCZNIK NR 4 (do modyfikacji) - Zestawienie grzejników**

Elementy grzejne- zastosowano stalowe grzejniki płytowe z podejściem bocznym wraz z głowicami do grzejników. Grzejniki wyposażone w zawory termostaticzne w celu regulacji temperatury oraz zawory odcinające powrót. Grzejniki montować na wysokości 12 cm od podłogi oraz 6 cm od lica ściany wykończonej.

Należy zastosować n/w grzejniki lub równoważne.

Zestawienie pomieszczeń			ILOŚĆ i TYP
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	
0/01	Wiatrołap	5,63	—
0/02	Komunikacja	3,31	—
0/03	Magazyn	7,31	CV22/600/500 P=855W
0/04	Komunikacja	9,44	CV22/450/400 P=539W
0/05	Magazyn	15,18	CV22/600/900 P=1538W
0/06	Magazyn	11,41	CV22/600/900 P=1196W
0/07	Magazyn	10,86	CV22/600/900 P=1196W
0/08	Skad opału	76,61	—
0/09	Kotłownia	33,76	—
0/10	Przepompownia	12,20	—
0/11	Komunikacja	3,50	—
0/12	Łazienka	4,13	CV22/500/500 P=735W
0/13	Pom. socjalne	6,83	CV22/500/600 P=882W
0/14	Skład opału	16,35	—
0/15	Magazyn	4,04	CV22/500/500 P=735W
0/16	Komunikacja	83,48	4 x CV22/600/1100 P=1880W
0/16	Komunikacja	97,67	5 x CV22/600/1100 P=1880W
0/17	Magazyn	32,27	CV33/500/1100 P=2738W
0/18	Szatnia	7,51	15x CV22/600/500 P=855W
0/19	Szatnia	8,43	
0/20	Szatnia	6,99	
0/21	Szatnia	8,58	
0/22	Szatnia	7,44	
0/23	Szatnia	8,46	
0/24	Szatnia	6,94	
0/25	Szatnia	7,91	
0/26	Szatnia	7,57	
0/27	Szatnia	8,49	
0/28	Szatnia	7,97	
0/30	Szatnia	7,57	
0/31	Szatnia	8,38	
0/32	Szatnia	7,05	
0/33	Szatnia	8,43	
0/34	Komunikacja	3,91	—
0/35	Ciemnia	16,33	CV22/600/900 P=1538W
0/36	Szatnia	7,93	3x CV22/600/500 P=855W
0/37	Szatnia	8,09	
0/38	Szatnia	8,39	



0/39	Szatnia	7,62	CV22/600/500 P=855W
0/40	Komunikacja	7,59	CV22/600/500 P=855W
0/42	Przedsiónek	2,24	CV11/450/500 P=395W
0/43	WC	1,99	CV11/450/500 P=395W
0/44	Komunikacja	6,86	CV22/600/500 P=855W
0/44	Magazyn	7,63	CV22/600/500 P=855W
0/45	Magazyn	16,36	CV22/600/900 P=1538W
0/46	Komunikacja	3,74	CV11/450/500 P=395W
0/47	Magazyn	10,66	CV22/450/400 P=539W
0/48	Magazyn	10,31	CV22/450/400 P=539W
0/49	Magazyn	16,84	CV22/600/900 P=1538W
1/01	Wiatrołap	15,99	CV22/600/900 P=1538W
1/02	Komunikacja	71,80	4x CV22/600/1100 P=1880W
1/03	Pokój woźnego	7,61	CV22/600/500 P=855W
1/04	Pom. sprzętaczek	7,61	CV22/600/500 P=855W
1/05	Jadalnia	67,50	3x CV22/600/1100 P=1880W
1/06	Zmywalnia	16,05	
1/07	Komunikacja	17,17	CV22/600/800 P=1536W
1/08	Wiatrołap	7,47	CV22/600/500 P=855W
1/09	Kuchnia	50,18	2x CV22/600/1100 P=1880W
1/10	Zaplecze kuchenne	7,31	CV22/600/500 P=855W
1/11	Komunikacja	4,34	CV11/450/500 P=395W
1/12	Obieralnia	12,58	CV22/600/700 P=1196W
1/13	Komunikacja	3,91	CV11/400/400 P=395W
1/14	Mag. warzyw	11,32	
1/15	Komunikacja	16,30	CV22/600/800 P=1538W
1/16	Komunikacja	13,28	
1/17	Gabinet dyrektora	11,42	4x
1/18	Gabinet intendentki	11,31	CV22/600/700 P=1196W
1/19	Pom. socjalne	11,87	
1/20	Komunikacja	85,04	4x CV22/600/1200 P=2051W
1/21	Sala dla przedszkolaków	68,19	
1/22	WC	10,65	CV22/600/700 P=1196W
1/23	Magazyn	4,91	CV11/400/500 P=395W
1/24	Wiatrołap	8,10	
1/25	Sala dla przedszkolaków	67,50	
1/26	Magazyn	4,73	CV11/450/500 P=395W
1/27	WC	10,76	CV22/600/700 P=1196W
1/28	Przedsiónek	1,98	
1/29	Szatnia	7,97	CV22/600/500 P=855W
1/29	WC	1,50	
1/30	Komunikacja	7,07	CV22/600/400 P=855W
1/31	Komunikacja	7,40	CV22/600/500 P=855W
1/32	Pralnia	2,17	
1/33	Komunikacja	6,90	CV22/600/500 P=855W
1/34	Sala lekcyjna	50,10	3x CV22/600/1100 P=1880W
1/35	Komunikacja	15,81	CV22/600/800 P=1538W
1/36	Biblioteka	16,04	CV22/600/800 P=1538W
1/37	Czytelnia	33,00	
1/38	Biblioteka	17,11	
1/39	Biblioteka	33,64	2x CV22/600/1200 P=2051W
1/40	Sala lekcyjna	30,48	2x CV22/600/1200 P=2051W
1/41	WC	2,88	
1/43	Sala lekcyjna	15,90	CV22/600/800 P=1538W
1/44	Sala lekcyjna	33,28	4x
1/45	Pok. nauczycielski	32,50	CV22/600/1200 P=2051W
1/46	Pom. administracyjne	16,22	CV22/600/800 P=1538W
1/47	Komunikacja	4,17	CV11/400/500 P=395W
1/48	Pom. socjalne	8,44	CV22/600/500 P=855W



1/49	Pom. gos.	2,91	
1/50	Sala lekcyjna	33,15	2x CV22 600/1200 P=205/W
1/51	Komunikacja	3,91	CVM 450/500 P=395W
1/52	Komunikacja	16,19	CV22 600/800 P=1538W
1/53	Sala lekcyjna	33,91	2x CV22 600/1200 P=205/W
1/54	Dyrektor	16,36	CV22 600/800 P=1538W
1/55	Higienistka	14,74	CV22 600/800 P=1538W
1/56	WC dla dziewcząt	7,87	1 2x
1/57	WC	7,28	1 CV22 600/500 P=855W
1/58	Magazyn	1,89	
1/59	Sala lekcyjna	33,11	2x CV22 600/1200 P=205/W
1/60	Komunikacja	4,22	CVM 450/500 P=395W
1/61	Magazyn	6,76	CV22 600/800 P=855W
1/62	Komunikacja	76,19	3x CV22 600/1200 P=205/W
1/63	Sala gimnastyczna	273,41	
1/64	Sala gimnastyczna	22,40	
1/65	Komunikacja	3,80	CVM 450/500 P=395W
1/66	WC	1,62	
1/67	Natryski	10,75	CV22 600/800 P=1538W
1/68	Szatnia	16,82	CV22 600/800 P=1538W
1/69	Komunikacja	3,76	CVM 450/500 P=395W
1/70	Szatnia	16,71	CV22 600/800 P=1538W
1/71	Natryski	10,11	CV22 600/800 P=1538W
1/72	WC	1,32	
1/73	Magazyn	16,73	CV22 600/800 P=1538W
1/74	Pokój nauczyciela	16,46	CV22 600/800 P=1538W
2/01	Komunikacja	228,49	8x CV22 600/1200 P=205/W
2/02	Sala lekcyjna	33,29	2x CV22 600/1200 P=205/W
2/03	Gabinet dyrektora	16,02	CV22 600/1200 P=205/W
2/04	Sala lekcyjna	50,56	7x CV22 600/1200 P=205/W
2/05	Sala lekcyjna	50,81	3x -11-
2/06	Pokój nauczycielski	50,28	3x -11-
2/07	Pokój nauczycielski	15,48	CV22 600/1200 P=205/W
2/08	Sala lekcyjna	50,65	3x CV22 600/1200 P=205/W
2/09	Komunikacja	11,04	CV22 600/800 P=1538W
2/10	WC dla os. niepełnospr.	7,54	
2/11	Kantorek	4,69	
2/12	Przedsionek	2,54	
2/13	WC	1,17	
2/14	Przedsionek	4,54	
2/15	WC dla chłopców	13,62	
2/16	Przedsionek	8,21	CV22 600/800 P=1538W
2/17	WC dla dziewcząt	4,55	CVM 600/500 P=855W
2/18	Księgowość	8,77	CV22 600/800 P=1538W
2/19	Księgowość	7,99	CV22 600/800 P=1538W
2/20	Sala lekcyjna	67,34	4x CV22 600/1200 P=205/W
2/21	Magazyn	15,91	CV22 600/800 P=1538W
2/22	Komunikacja	16,02	CV22 600/800 P=1538W
3/01	Komunikacja	159,39	7x CV22 600/1200 P=205/W
3/02	Sala lekcyjna	49,99	3x CV22 600/1200 P=205/W
3/03	Sala lekcyjna	50,56	3x -11-
3/04	Sala lekcyjna	50,81	3x -11-
3/05	Sala lekcyjna	50,28	3x -11-
3/06	Sala komputerowa	15,48	CV22 600/1200 P=205/W
3/07	Sala lekcyjna	50,65	3x CV22 600/1200 P=205/W
3/08	Komunikacja	11,04	CV22 600/800 P=1538W
3/09	Magazyn	16,86	CV22 600/800 P=1538W
3/10	Pedagog szkolny	16,84	CV22 600/800 P=1538W
3/11	Pom. gos.	2,36	



3/12	Przedsiónek	4,84	CVM 450/500 P=39,5W
3/13	WC	4,65	CVM 450/500 P=39,5W
3/14	Przedsiónek	2,37	
3/15	WC	1,12	
3/16	Przedsiónek	4,46	CVM 450/500 P=39,5W
3/17	WC dla chłopców	13,37	C/22 600/800 P=15,38W
3/18	Przedsiónek	8,06	C/22 600/500 P=8,55W
3/19	WC dla dziewcząt	4,47	CVM 450/500 P=39,5W
3/20	Padagog	7,68	C/22 600/500 P=8,55W
3/21	Pom. gos.	8,61	C/22 600/500 P=8,55W
3/22	Logopeda	16,36	C/22 600/800 P=15,38W
3/23	Pokój nauczyciela	17,03	C/22 600/800 P=15,38W
3/24	Kuchnia	33,59	2x C/22 600/800 P=15,38W
3/25	Kuchnia	33,18	2x C/22 600/800 P=15,38W
3/26	Biblioteka	16,02	C/22 600/800 P=15,38W
3/27	Biblioteka	15,91	C/22 600/800 P=15,38W
		3645,80 m <sup>2</sup>	