

ZALĄCZNIK NR 4 (do wyjaśnień) - ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

Elementy grzejne- zastosowano stalowe grzejniki płytowe z podejściem bocznym wraz z głowicami do grzejników. Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne w celu regulacji temperatury oraz zawory odcinające powrót. Grzejniki montować na wysokości 12 cm od podłogi oraz 6 cm od lica ściany wykończonej.

Należy zastosować n/w grzejniki lub równoważne.

| Zestawienie pomieszczeń | | | ILOŚĆ i TYP |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | |
| 0/01 | Wiatrołap | 5,63 | — |
| 0/02 | Komunikacja | 3,31 | — |
| 0/03 | Magazyn | 7,31 | CV22/600/500 P=855W |
| 0/04 | Komunikacja | 9,44 | CV22/450/400 P=539W |
| 0/05 | Magazyn | 15,18 | CV22/600/900 P=1538W |
| 0/06 | Magazyn | 11,41 | CV22/600/700 P=1196W |
| 0/07 | Magazyn | 10,86 | CV22/600/700 P=1196W |
| 0/08 | Skad opału | 76,61 | — |
| 0/09 | Kotłownia | 33,76 | — |
| 0/10 | Przepompownia | 12,20 | — |
| 0/11 | Komunikacja | 3,50 | — |
| 0/12 | Łazienka | 4,13 | CV22/500/500 P=735W |
| 0/13 | Pom. socjalne | 6,83 | CV22/500/600 P=882W |
| 0/14 | Skład opału | 16,35 | — |
| 0/15 | Magazyn | 4,04 | CV22/500/500 P=735W |
| 0/16 | Komunikacja | 83,48 | 4 x CV22/600/1100 P=1880W |
| 0/16 | Komunikacja | 97,67 | 5 x CV22/600/1100 P=1880W |
| 0/17 | Magazyn | 32,27 | CV33/500/1100 P=2738W |
| 0/18 | Szatnia | 7,51 | } 15x |
| 0/19 | Szatnia | 8,43 | |
| 0/20 | Szatnia | 6,99 | |
| 0/21 | Szatnia | 8,58 | |
| 0/22 | Szatnia | 7,44 | |
| 0/23 | Szatnia | 8,46 | |
| 0/24 | Szatnia | 6,94 | |
| 0/25 | Szatnia | 7,91 | |
| 0/26 | Szatnia | 7,57 | |
| 0/27 | Szatnia | 8,49 | |
| 0/28 | Szatnia | 7,97 | |
| 0/30 | Szatnia | 7,57 | |
| 0/31 | Szatnia | 8,38 | |
| 0/32 | Szatnia | 7,05 | |
| 0/33 | Szatnia | 8,43 | |
| 0/34 | Komunikacja | 3,91 | — |
| 0/35 | Ciemnia | 16,33 | CV22/600/900 P=1538W |
| 0/36 | Szatnia | 7,93 | 3x |
| 0/37 | Szatnia | 8,09 | CV22/600/500 P=855W |
| 0/38 | Szatnia | 8,39 | — |

| | | | |
|------|-------------------------|-------|--------------------------|
| 0/39 | Szatnia | 7,62 | CV22/600/500 P=855W |
| 0/40 | Komunikacja | 7,59 | CV22/600/500 P=855W |
| 0/42 | Przedsiónek | 2,24 | CV11/450/500 P=395W |
| 0/43 | WC | 1,99 | CV11/450/500 P=395W |
| 0/44 | Komunikacja | 6,86 | CV22/600/500 P=855W |
| 0/44 | Magazyn | 7,63 | CV22/600/500 P=855W |
| 0/45 | Magazyn | 16,36 | CV22/600/900 P=1538W |
| 0/46 | Komunikacja | 3,74 | CV11/450/500 P=395W |
| 0/47 | Magazyn | 10,66 | CV22/450/400 P=539W |
| 0/48 | Magazyn | 10,31 | CV22/450/400 P=539W |
| 0/49 | Magazyn | 16,84 | CV22/600/900 P=1538W |
| 1/01 | Wiatrołap | 15,99 | CV22/600/900 P=1538W |
| 1/02 | Komunikacja | 71,80 | 4x CV22/600/1100 P=1880W |
| 1/03 | Pokój woźnego | 7,61 | CV22/600/500 P=855W |
| 1/04 | Pom. sprzętaczek | 7,61 | CV22/600/500 P=855W |
| 1/05 | Jadalnia | 67,50 | 3x CV22/600/1100 P=1880W |
| 1/06 | Zmywalnia | 16,05 | CV22/600/900 P=1538W |
| 1/07 | Komunikacja | 17,17 | CV22/600/900 P=1538W |
| 1/08 | Wiatrołap | 7,47 | CV22/600/500 P=855W |
| 1/09 | Kuchnia | 50,18 | 2x CV22/600/1100 P=1880W |
| 1/10 | Zaplecze kuchenne | 7,31 | CV22/600/500 P=855W |
| 1/11 | Komunikacja | 4,34 | CV11/450/500 P=395W |
| 1/12 | Obieralnia | 12,58 | CV22/600/700 P=1196W |
| 1/13 | Komunikacja | 3,91 | CV11/450/500 P=395W |
| 1/14 | Mag. warzyw | 11,32 | — |
| 1/15 | Komunikacja | 16,30 | CV22/600/900 P=1538W |
| 1/16 | Komunikacja | 13,28 | — |
| 1/17 | Gabinet dyrektora | 11,42 | 4x |
| 1/18 | Gabinet intendentki | 11,31 | CV22/600/700 P=1196W |
| 1/19 | Pom. socjalne | 11,87 | — |
| 1/20 | Komunikacja | 85,04 | 4x CV22/600/1200 P=2051W |
| 1/21 | Sala dla przedszkolaków | 68,19 | 4x CV22/600/1200 P=2051W |
| 1/22 | WC | 10,65 | CV22/600/700 P=1196W |
| 1/23 | Magazyn | 4,91 | CV11/450/500 P=395W |
| 1/24 | Wiatrołap | 8,10 | — |
| 1/25 | Sala dla przedszkolaków | 67,50 | 4x CV22/600/1200 P=2051W |
| 1/26 | Magazyn | 4,73 | CV11/450/500 P=395W |
| 1/27 | WC | 10,76 | CV22/600/700 P=1196W |
| 1/28 | Przedsiónek | 1,98 | — |
| 1/29 | Szatnia | 7,97 | CV22/600/500 P=855W |
| 1/29 | WC | 1,50 | — |
| 1/30 | Komunikacja | 7,07 | CV22/600/500 P=855W |
| 1/31 | Komunikacja | 7,40 | CV22/600/500 P=855W |
| 1/32 | Pralnia | 2,17 | — |
| 1/33 | Komunikacja | 6,90 | CV22/600/500 P=855W |
| 1/34 | Sala lekcyjna | 50,10 | 3x CV22/600/1100 P=1880W |
| 1/35 | Komunikacja | 15,81 | CV22/600/900 P=1538W |
| 1/36 | Biblioteka | 16,04 | CV22/600/900 P=1538W |
| 1/37 | Czytelnia | 33,00 | 2x CV22/600/1200 P=2051W |
| 1/38 | Biblioteka | 17,11 | CV22/600/900 P=1538W |
| 1/39 | Biblioteka | 33,64 | 2x CV22/600/1200 P=2051W |
| 1/40 | Sala lekcyjna | 30,48 | 2x CV22/600/1200 P=2051W |
| 1/41 | WC | 2,88 | — |
| 1/43 | Sala lekcyjna | 15,90 | CV22/600/900 P=1538W |
| 1/44 | Sala lekcyjna | 33,28 | 4x |
| 1/45 | Pok. nauczycielski | 32,50 | CV22/600/1200 P=2051W |
| 1/46 | Pom. administracyjne | 16,22 | CV22/600/900 P=1538W |
| 1/47 | Komunikacja | 4,17 | CV11/450/500 P=395W |
| 1/48 | Pom. socjalne | 8,44 | CV22/600/500 P=855W |

| | | | |
|------|-------------------------|--------|--------------------------|
| 1/49 | Pom. gos. | 2,91 | |
| 1/50 | Sala lekcyjna | 33,15 | 2x CV22 600/1200 P=205/W |
| 1/51 | Komunikacja | 3,91 | CVM 450/500 P=395W |
| 1/52 | Komunikacja | 16,19 | CV22 600/800 P=1538W |
| 1/53 | Sala lekcyjna | 33,91 | 2x CV22 600/1200 P=205/W |
| 1/54 | Dyrektor | 16,36 | CV22 600/800 P=1538W |
| 1/55 | Higienistka | 14,74 | CV22 600/800 P=1538W |
| 1/56 | WC dla dziewcząt | 7,87 | ? 2x |
| 1/57 | WC | 7,28 | CV22 600/500 P=855W |
| 1/58 | Magazyn | 1,89 | |
| 1/59 | Sala lekcyjna | 33,11 | 2x CV22 600/1200 P=205/W |
| 1/60 | Komunikacja | 4,22 | CVM 450/500 P=395W |
| 1/61 | Magazyn | 6,76 | CV22 600/800 P=855W |
| 1/62 | Komunikacja | 76,19 | 3x CV22 600/1200 P=205/W |
| 1/63 | Sala gimnastyczna | 273,41 | 8x CV22 600/1200 P=205/W |
| 1/64 | Sala gimnastyczna | 22,40 | CV22 600/1200 P=205/W |
| 1/65 | Komunikacja | 3,80 | CVM 450/500 P=395W |
| 1/66 | WC | 1,62 | |
| 1/67 | Natryski | 10,75 | CV22 600/800 P=1538W |
| 1/68 | Szatnia | 16,82 | CV22 600/800 P=1538W |
| 1/69 | Komunikacja | 3,76 | CVM 450/500 P=395W |
| 1/70 | Szatnia | 16,71 | CV 600/800 P=1538W |
| 1/71 | Natryski | 10,11 | CV 600/800 P=1538W |
| 1/72 | WC | 1,32 | |
| 1/73 | Magazyn | 16,73 | CV 600/800 P=1538W |
| 1/74 | Pokój nauczyciela | 16,46 | CV 600/800 P=1538W |
| 2/01 | Komunikacja | 228,49 | 8x CV22 600/1200 P=205/W |
| 2/02 | Sala lekcyjna | 33,29 | 2x CV22 600/1200 P=205/W |
| 2/03 | Gabinet dyrektora | 16,02 | CV22 1200 P=205/W |
| 2/04 | Sala lekcyjna | 50,56 | 7x CV22 600/1200 P=205/W |
| 2/05 | Sala lekcyjna | 50,81 | 3x -11- |
| 2/06 | Pokój nauczycielski | 50,28 | 3x -11- |
| 2/07 | Pokój nauczycielski | 15,48 | CV22 600/1200 P=205/W |
| 2/08 | Sala lekcyjna | 50,65 | 3x CV22 600/1200 P=205/W |
| 2/09 | Komunikacja | 11,04 | CV22 600/800 P=1538W |
| 2/10 | WC dla os. niepełnospr. | 7,54 | CV22 600/500 P=855W |
| 2/11 | Kantorek | 4,69 | CVM 450/500 P=395W |
| 2/12 | Przedsiónek | 2,54 | |
| 2/13 | WC | 1,17 | |
| 2/14 | Przedsiónek | 4,54 | |
| 2/15 | WC dla chłopców | 13,62 | CV22 600/700 P=1196W |
| 2/16 | Przedsiónek | 8,21 | CV22 600/800 P=1538W |
| 2/17 | WC dla dziewcząt | 4,55 | CVM 600/500 P=855W |
| 2/18 | Księgowość | 8,77 | CV22 600/800 P=1538W |
| 2/19 | Księgowość | 7,99 | CV22 600/800 P=1538W |
| 2/20 | Sala lekcyjna | 67,34 | 4x CV22 600/1200 P=205/W |
| 2/21 | Magazyn | 15,91 | CV22 600/800 P=1538W |
| 2/22 | Komunikacja | 16,02 | CV22 600/800 P=1538W |
| 3/01 | Komunikacja | 159,39 | 7x CV22 600/1200 P=205/W |
| 3/02 | Sala lekcyjna | 49,99 | 3x CV22 600/1200 P=205/W |
| 3/03 | Sala lekcyjna | 50,56 | 3x -11- |
| 3/04 | Sala lekcyjna | 50,81 | 3x -11- |
| 3/05 | Sala lekcyjna | 50,28 | 3x -11- |
| 3/06 | Sala komputerowa | 15,48 | CV22 600/1200 P=205/W |
| 3/07 | Sala lekcyjna | 50,65 | 3x CV22 600/1200 P=205/W |
| 3/08 | Komunikacja | 11,04 | CV22 600/800 P=1538W |
| 3/09 | Magazyn | 16,86 | CV22 600/800 P=1538W |
| 3/10 | Pedagog szkolny | 16,84 | CV22 600/800 P=1538W |
| 3/11 | Pom. gos. | 2,36 | |

| | | | |
|------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 3/12 | Przedsiónek | 4,84 | CVM 450/500 P=395W |
| 3/13 | WC | 4,65 | CVM 450/500 P=395W |
| 3/14 | Przedsiónek | 2,37 | — |
| 3/15 | WC | 1,12 | — |
| 3/16 | Przedsiónek | 4,46 | CVM 450/500 P=395W |
| 3/17 | WC dla chłopców | 13,37 | CJ22 600/800 P=1538W |
| 3/18 | Przedsiónek | 8,06 | CJ22 600/800 P=855W |
| 3/19 | WC dla dziewcząt | 4,47 | CVM 450/500 P=395W |
| 3/20 | Padagog | 7,68 | CJ22 600/800 P=855W |
| 3/21 | Pom. gos. | 8,61 | CJ22 600/800 P=855W |
| 3/22 | Logopeda | 16,36 | CJ22 600/800 P=1538W |
| 3/23 | Pokój nauczyciela | 17,03 | CJ22 600/800 P=1538W |
| 3/24 | Kuchnia | 33,59 | 2x CJ22 600/800 P=1538W |
| 3/25 | Kuchnia | 33,18 | 2x CJ22 600/800 P=1538W |
| 3/26 | Biblioteka | 16,02 | CJ22 600/800 P=1538W |
| 3/27 | Biblioteka | 15,91 | CJ22 600/800 P=1538W |
| | | 3645,80 m ² | |